Obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazka s nízkou hodnotou,
uskutočnenie stavebných prác.

„Verejné osvetlenie v obci Teriakovce.
1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty“

I. Všeobecné podmienky

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov:	**Obec Teriakovce**
Sídlo:	**Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar**
Kontaktná osoba:	**Miroslav Angelovič, starosta obce**
IČO:	00 327 859
Tel. kontakt:	051/771 67 02
Mobil:	0904512554
E-mail. adresa:	obec@teriakovce.sk

2. Postup verejného obstarávania.

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Druh predmetu zákazky.

Elektromontážne práce, zemné práce a dodávka tovaru.

4. Financovanie zákazky.

Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu obce Teriakovce

II. Predmet zákazky.

1. Názov predmetu zákazky.

Verejne osvetlenie v obci Teriakovce.

1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty.

2. Opis špecifikácia predmetu zákazky

Obec Teriakovce plánuje rozšírenie verejného osvetlenia v novovznikajúcich lokalitách individuálnej bytovej výstavby v časti Priečne kde bude vybudovaných 16ks svetelných bodov s celkovým výkonom 0,480kW. Rozšírenie osvetlenia nadväzuje na osvetlenie v zvyšnej časti obce a bude pripojené na existujúce riadené RVO.

Osvetlenie hlavnej cesty bude napojené z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia káblom NFA2X 4x25 ktorý, bude zavesený ponad cestu a bude ukončený v poistkovej skrinke SPP2/100 s poistkami PN00 20A na novozriadenom podpernom bode EPV 9/3 (st.č. 1) Na novozriadenom bode EPV 9/3 bude inštalovaný výložník VBS 0,3 so svietidlom 30W, svietidlo bude napájané z rozvodu NF A2x25 káblom CYKY 3x1,5 cez poistku 10A ktorá bude inštalovaná vo svietidle. Z poistkovej skrinky SPP2 bude následne vede káblové vedenie v chráničke kopoflex 63 káblom AYKY 4x25 do zeme a bude sľučkovito ukončované na 15ks oceľových stožiaroch (st.č. 2-16) na stožiarových svorkovniciach SR 721/S. Trasa káblového vedenia bude v teréne pred zásypom označená červenou výstražnou fóliou. Na stožiare budú inštalované výložníky so svietidlami. Svietidla budú napojené zo stožiarových svorkovníc SR 721/S káblom CYKY 3x1,5 cez poistku 10A na stožiarovej svorkovnici. Osadenie stožiarov je riešené v puzdrovom základe vo výkope s 0,6x0,6 a hĺbke 1,2m do ktorého sa v betónovej zmesi osadí plastová rúra s priemerom 250mm a urobia sa káblové prestupy pre zatiahnutie káblových vedení káblovou chráničkou kopoflex 110. Káblové vedenie bude uložené v káblovej ryhe širokej 0,35m a hlbokej 0,7m na dno ktorej bude uložený oceľový pásik FeZn 30x4. Od pásika budú urobené odbočky drôtom FeZn 10 mm pre napojenie stožiarov cez svorky SP1.

Technické požiadavky na svietidlá :

- Svietidlá musia byť vyrobené v súlade s normami (STN EN 60 598-1+A1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598, STN EN 55 015, STN EN 61 547),
- Potvrdenie o zhode svietidla certifikáciou CE,
- Svietidlá musia byť na báze LED diód (komplexné vyhotovenie – požadujú sa svietidlá, ktoré sú konštrukčne vyhotovené pre svetelný zdroj typu LED. (Teda nie svietidlá, u ktorých je nahradený pôvodný svetelný zdroj za LED diódy).
- Merný svetelný výkon svietidla (nie LED diód) musí byť minimálne 120 lm/W,
- Teplota farieb svetelného zdroja (chromatičnosť) musí byť maximálne 4000K,
- Svietidlo musí byť vybavené zariadením pre kompenzáciu poklesu účinnosti LED a udržateľnosti svetelného toku po celú dobu životnosti,
- Index podania farieb musí byť minimálne Ra = 70.
- Životnosť LED (L80F10) - 100 000 hodín
- Svietidlá musia byť konštrukčne riešené pre beznástrojovú údržbu.
- Svietidlo musí byť vybavené možnosťou odpojenia prívodu elektriny pri otvorení svietidla.
- Svietidlo musí byť technologický vybavené pre vyrovnávanie tlaku vo vnútri svietidla a vonku pre ľahké otváranie svietidla a zabráneniu deformácie tela svietidla.
- Povrchová úprava svietidla musí byť možná v rôznych farebných prevedeniach metódou vypaľovaného polyesterového laku.
- Svietidlá musia obsahovať elektronický predradník s PFC korekciou (Power factor correction).
- Vyhotovenie svietidla musí zabezpečiť pasívne chladenie t.j. dobré odvádzania tepla z elektronickej časti a LED modulu a zároveň svietidlo musí byť vybavené aj aktívnou ochranou proti prehriatiu svietidla (napr. automatické zníženie výkonu pri určitej kritickej hodnote teploty).
- Mechanické prevedenie musí zaručiť životnosť svietidla po dobu minimálne 25-tich rokov a garanciu jeho vlastností, najmä stálosť svetelne technických parametrov, minimálne po dobu 15-tich rokov.

- Krytie svietidla musí byť minimálne IP66. Vysoké krytie svietidlá proti vniknutiu pevných častí a vody zaručuje stabilitu mechanických i optických parametrov svietidlá, odolnosť svietidlá proti vniknutiu prachu a vlhkosti dovoľuje použitie moderných elektronických komponentov do svietidla a zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť svietidlá.
- Odolnosť proti mechanickému poškodeniu minimálne stupeň IK 09 – Vysoká mechanická pevnosť svietidlá zaručuje jeho odolnosť proti útokom vandalov, pádu konárov stromov či pádu ľadu a snehu zo striech domov a pod.
- Svietidlo musí obsahovať funkciu autonómnej regulácie intenzity osvetlenia v zvolenom režime.

3. **Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky**

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:

- katalógový list svietidla a katalógový list oceľového stožiara
- prehlásenie o kompatibilite navrhovaného svietidla s existujúcim riadiacim systémom vybudovaným v obci v roku 2013 - SERVO
- Prehlásenie výrobcu svietidiel o záruke svietidla na dobu min. 5 rokov.
- Návrh na plnenie kritéria – vyplnený Výkaz Výmer
- Návrh zmluvy o dielo

III. Obchodné a zmluvné podmienky.

1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa Diel IX , §536-§565 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

2. Požadované zmluvné podmienky sú uvedené v dokumente „Návrh zmluvy o dielo" uvedenom v priloženom súbore

3. **Komunikácia**

Súťažné dokumenty tvoria prílohu tejto Výzvy
mail: obec@teriakovce.sk
Obec Teriakovce
Teriakovce 54
080 05 Prešov
Adresa kontaktného miesta odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Obec Teriakovce
Teriakovce 54
080 05 Prešov,
Kontaktná osoba
Miroslav Angelovič
Mail: obec@teriakovce.sk
Mob.: 0904 512 554
Tel.: +421 51 7716702

4. **Financovanie predmetu obstarávania**

Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu obce Teriakovce

5. **Termín dodania predmetu zákazky**

Trvanie : do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

4. **Predpokladaná hodnota zákazky**

32 368,- € bez DPH

5. **Podmienky účasti**

Osobné postavenie:
Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomické a finančné postavenie:
Nepožaduje sa

Technická a odborná spôsobilosť:
Nepožaduje sa

6. **Lehota na predkladanie ponúk :** do 27.10.2017 do 14:00 hod

Predloženie cenovej ponuky: V zalepenej obálke poštou alebo osobné doručenie – v pracovnej dobe 08.00 – 15.00 na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 8.

7. **Podmienky predloženia cenovej ponuky:**
a/ Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu za predmet zákazky do ktorej bude zahrnutá DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky
b/ Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria
c/ Cena je maximálna a nebude ju možné meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
d/ Navrhovaná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu a zhotoveniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.

8. **Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky:**
Názov: **Obec Teriakovce**
Sídlo: **Teriakovce 54,**
080 05 Prešov - Solivar
Kontaktná osoba: **Miroslav Angelovič, starosta obce**

a/ Ponuka a všetky doklady tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke označenej heslom
„ Neotvárať – ponuka“

b/ Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

9. Kritérium hodnotenia:

Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky.

10. Ostatné informácie:

S úspešných uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Teriakovciach,

OBEC TERIAKOVCE

Miroslav Angelovič
starosta obce